


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
№ 38240041000107154447
От 09.08.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ ТУЛУНЕ, ТУЛУНСКОМ И КУЙТУНСКОМ РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах)

Виноградова ул., д. 23, Тулун, 665268
Телефон: 8 (395-30) 4-02-32; факс: 8 (395-30) 4-02-17
E-mail: tulun@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001



**Предписание
об устранении нарушения обязательных требований**

от « 23 » сентября 2024 г. № 64

1. При осуществлении федерального государственного санитарного эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: **ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУЛЮШКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**, 665321 Иркутская область, Куйтунский район, ст.Тулюшка, ул.Детдомовская, 1 ОГРН: 1023802627100. Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002. ИНН: 3832000368. (указывается контролируемое лицо)

согласно Акта выездной плановой проверки от 23.09.2024 № 64,

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируруемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

23.09.2024г. установлено, что ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат» по адресу: 665321 Иркутская область, Куйтунский район, ст.Тулюшка, ул.Детдомовская, 1 (далее ТПНИ или интернат) в нарушение ст.2, ст.10, ст.11, ст.24, ч.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20) не соблюдает следующие санитарно-эпидемиологических требований к организациям социального обслуживания, к оказанию медицинских услуг п.п.:

2.6. помещения приготовления дезинфицирующих растворов, моечные, являющиеся источником выделения химических веществ, избытков влаги, не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции (вытяжными зонтами); обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не проводится (результаты не представлены); В ЕИС ЗАКУПКИ размещена заявка на текущий ремонт системы вентиляции на 1001463,17р.

9.10. Спальные комнаты организуются более 3 человек (корпус № 2 комнаты № 3, 8, 14 по 4 койки, № 9 – бкоек, корпус № 4 комната №20-бкоек.

9.15 палаты приёмно-карантинного не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником; медицинский кабинет приёмно-карантинного

отделения с отдельным входом не оборудован; В министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – Министерство) направлена заявка на поставку и монтаж быстровозводимого, сборно-разборного сооружения (приёмно-карантинного отделения) на 12,9млн.р.

9.16. буфетная приёмно-карантинного отделения не оборудована (шкаф для хранения посуды и стол установлен в коридоре – прихожей); В Министерство направлена заявка на поставку и монтаж быстровозводимого, сборно-разборного сооружения (приёмно-карантинного отделения) на 12,9млн.р.

4.2.8. приёмно-карантинное отделение не имеет отдельные туалеты для пациентов и работников; В Министерство направлена заявка на поставку и монтаж быстровозводимого, сборно-разборного сооружения (приёмно-карантинного отделения) на 12,9млн.р.

4.5.23. вытяжная вентиляция с механическим побуждением не организовывала из помещений: душевой – санузла приёмно-карантинного отделения; санитарного узла медблока; В ЕИС ЗАКУПКИ размещена заявка на текущий ремонт системы вентиляции на 1001463,17р.

23.09.2024г. установлено, что ОГБУСО «Түлюшкінский психоневрологический интернат» по адресу: 665321 Иркутская область, Куйтунский район, ст.Түлюшка, ул.Детдомовская, 1 (далее ТПНИ или интернат) в нарушение ч.1 ст.17, ч.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ при организации питания в организациях социального обслуживания не соблюдаются следующие требования: п.3(1). СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), п.2.5., п.2.7., п.3.2., п.3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

пищеблок ТПНИ эксплуатируется не в соответствии с проектом по которому он был построен: согласно проекта, разработанного ООО «Мирсервис» столовой на 75 мест без даты (далее –проект), проектом предусматривалось: 1-минипекарня фактически размещён – кабинет завхоза, по техпаспорту от 12.02.2020г. – цех (15 по техпаспорту); 15 - загрузочная, фактически и по техпаспорту - коридор (34); 16 – холодный цех фактически – склад суточного запаса продуктов, по техпаспорту – подсобное помещение (35, 36); 18 – банкетный зал фактически и по техпаспорту – холодильник (5); 28 – тепловой узел фактически и по техпаспорту – склад сухих продуктов (39);

помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер, количество технологического и моечного оборудования не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции: в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырьё фактически не предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, холодный цех;

не смотря на имеющиеся цеха 1-й и 2-й обработки овощей, обработка овощей, используемой для приготовления салатов, фруктов (готовой продукции) и овощей с последующей термической обработкой (сырой продукции - картофеля), осуществляется в одном помещении цехе 2-й обработки овощей; нарезка овощей, используемых для приготовления салатов (готовой продукции), и овощей с последующей термической обработкой (сырой продукции - картофеля), осуществляется в одном помещении, на одних разделочных столах в цехе 2-й обработки овощей;

приготовление холодных закусок (салатов), выпечка кондитерских изделий осуществляется в горячем цехе без выделения отдельных зон (участков);

пищеблок не оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, минимальный перечень оборудования помещений не соответствует таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21:

для вторичной обработки овощей отсутствуют: среднетемпературный холодильный шкаф-1, раковина для мытья рук-1;

для приготовления холодных закусок (в т.ч. салатов из свежих овощей) отсутствуют: универсальный механический привод или (и) овошережательная машина-1; +
в горячем цехе отсутствуют: пароконвектомат-1;

для выпечки кондитерских изделий отсутствуют: производственные столы-2, стеллажи-1, моечная ванна-1, раковина для мытья рук-1 (фактически приготовление кондитерских изделий осуществляется в горячем цехе, имеется: стол-1, тестомес-1, духовой шкаф-1);

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле(надзоре), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 (указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСАЮ : ОГБУСО "ТУЛЮШКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ". 665321. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЙТУНСКИЙ РАЙОН, ТУЛЮШКА ПОСЕЛОК И(ПРИ) СТАНЦИЯ(И), ДЕТДОМОВСКАЯ УЛИЦА, 1. ОГРН: 1023802627100. ИНН: 3832000368

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

В срок – 01.09.2025г. ОГБУСО "ТУЛЮШКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ". 665321. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЙТУНСКИЙ РАЙОН, ТУЛЮШКА ПОСЕЛОК И(ПРИ) СТАНЦИЯ(И), ДЕТДОМОВСКАЯ УЛИЦА, 1. ОГРН: 1023802627100. Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002. ИНН: 3832000368:

1. Согласно ст.2, ст.10, ст.11, ст.24, ч.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20) **обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям социального обслуживания, к оказанию медицинских услуг:**

1.1. Согласно п.2.6. СП 2.1.3678-20 помещения приготовления дезинфицирующих растворов, моечные, являющиеся источником выделения химических веществ, избытков влаги, обеспечить местной системой вытяжной вентиляции (вытяжными зонтами); проводить обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

1.2. Согласно п.9.10. СП 2.1.3678-20 Спальные комнаты организовать не более 3 человек.

1.3. Согласно п.9.15. СП 2.1.3678-20 оборудовать медицинский кабинет приёмно-карантинного отделения с отдельным входом; палаты приёмно-карантинного отделения от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником;

1.4. Согласно п.9.16. СП 2.1.3678-20 оборудовать буфетную приёмно-карантинного отделения;

1.5. Согласно п.4.2.8. СП 2.1.3678-20 приёмно-карантинное отделение оборудовать раздельными туалетами для пациентов и работников;

1.6. Согласно п.4.5.23. СП 2.1.3678-20 оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением из помещений: душевой – санузла приёмно-карантинного отделения; санитарного узла медблока;

2. Согласно ч.1 ст.17, ч.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ **при организации питания в организациях социального обслуживания обеспечить соблюдение следующие требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):**

2.1. Согласно п.2.5., п.2.7., п.3.2., п.3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

2.1.1. **обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов,** исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

2.1.2. **в составе комплекса помещений в дополнении к имеющимся предусмотреть следующие помещения:** загрузочный цех, холодный цех, пекарня при не возможности согласно п.2.9, п.3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выделить раздельные зоны (участки): загрузочный цех (зона/участок),

горячий цех (зона/участок), цех (зона/участок) первичной обработки овощей, цех (зона/участок) вторичной обработки овощей, холодный цех (зона/участок), пекарня (мучной цех/зона/участок) мясо-рыбный цех (зона/участок), моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды: оборудовать пищеблок технологическим, моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами в соответствии с таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21;

3. О выполнении предписания сообщить в наш адрес. Срок – 01.09.2025г.,

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).


4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах Данилов Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)

 /Данилов А.В.
(подпись)


Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах Данилов Алексей Васильевич: 8-395-30-4-02-17, tulun@38.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки * «__» сентября 2024г., __ час. __ мин.	<u>директор ОГБУСО «Тулешкинский ПНИ»</u> Миронов В.В.
Отметка о направлении в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *	

на подписание не явился, направлено на E-mail: tulushka@list.ru, указанном на официальном сайте <http://tpsvin.ru> Заместитель начальника территориального отдела

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

 А.В. Данилов